

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Złocieniec Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 8

78-520 Złocieniec

**Wszyscy Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Znak sprawy ZP-7/2020

Dotyczy postępowania na:

„Sukcesywna dostawa w latach 2021-2022 oleju napędowego (ON)
i benzyny bezołowiowej (PB) do stacji paliw Zamawiającego, zlokalizowanej w Złocińcu
przy ul. Piaskowej 8”.

Opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 06.11.2020r.

nr 2020/S 217-530208.

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych tj.(Dz. U. z 2019 r poz. 1843 ze zm.), na skutek pytania Wykonawcy, udziela niezwłocznie odpowiedzi, bez podania źródła zapytania.

Pytania z dnia **01-12-2020r.**

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o uściślenie tematu związanego z pojemnikami na próbkę dostarczonego produktu (pkt. 3.4.2). Jest mowa o dwóch szklanych pojemnikach. Czy posiadanie pojemników jest po naszej stronie? Czy koniecznie muszą być szklane (czy mogą być inne) ? Jeśli musimy mieć ze sobą pojemniki - jaka musi być ich pojemność?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sam zaopatruje się w pojemniki do pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Muszą być to pojemniki szklane. Wykonawca nie musi posiadać ze sobą pojemników do pobierania próbek.

Udzielona odpowiedź na pytanie nr 1 wpływa na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec tego ulega zmianie **pkt. 3.4.2 SIWZ, w brzmieniu:**

PRZED ZMIANĄ:

- 3.4.2. Z każdej dostawy Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych pobierze dwie próbki dostarczonych produktów. Pobieranie próbek paliwa będzie się odbywać następującą metodą: Zamawiający przed rozpoczęciem napełniania zbiorników podziemnych odleje ok 20 l. produktu do czystego pojemnika (wstępna wizualna ocena jakości dostarczonego paliwa), następnie z autocysterny napełnione zostaną dwa szklane pojemniki stanowiące próbki dostarczonego produktu. Jedna z próbek będzie stanowić tzw. próbkę rozjemczą. W przypadku wystąpienia niezgodności analiz wykonywanych przez akredytowane laboratorium, wynik ponownej analizy próbki rozjemczej w laboratorium zaakceptowanym przez obie strony umowy będzie obowiązujący dla obu stron. Próbkę rozjemczą oznacza i plombuje przedstawiciel Wykonawcy. Próbki będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres dwóch kolejnych dostaw.
- Przy pobieraniu próbek będzie spisywany protokół, próbka tzw. „rozjemcza” będzie oznaczana i plombowana przez przedstawiciela dostawcy. Próbki będą przechowywane w szczelnych szklanych pojemnikach w sposób uniemożliwiający zmianę właściwości fizyko-chemicznych pobranego paliwa.

PO ZMIANIE:

- 3.4.2. Z każdej dostawy Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych pobierze dwie próbki dostarczonych produktów. Pobieranie próbek paliwa będzie się odbywać następującą metodą: Zamawiający przed rozpoczęciem napełniania zbiorników podziemnych odleje ok 20 l. produktu do czystego pojemnika (wstępna wizualna ocena jakości dostarczonego paliwa), następnie z autocysterny napełnione zostaną dwa szklane pojemniki stanowiące próbki dostarczonego produktu. Jedna z próbek będzie stanowić tzw. próbkę rozjemczą. W przypadku wystąpienia niezgodności analiz wykonywanych przez akredytowane laboratorium, wynik ponownej analizy próbki rozjemczej w laboratorium zaakceptowanym przez obie strony umowy będzie obowiązujący dla obu stron. Próbkę rozjemczą oznacza i plombuje przedstawiciel Wykonawcy. Próbki będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres dwóch kolejnych dostaw.
- Przy pobieraniu próbek będzie spisywany protokół, próbka tzw. „rozjemcza” będzie oznaczana i plombowana przez przedstawiciela dostawcy. Próbki będą przechowywane w szczelnych szklanych pojemnikach w sposób uniemożliwiający zmianę właściwości fizyko-chemicznych pobranego paliwa. **Zamawiający sam zaopatruje się w pojemniki do pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.**

Powyższa zmiana zapisów pkt. 3.4.2 SIWZ, nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia, wobec tego nie dokonuje się zmian w tym dokumencie.

W związku z dokonanymi zmianami, nie ma konieczności wydłużania terminu składania ofert, na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców.

Niniejsze zawiadomienie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu publikacji postępowania oraz przesyła Wykonawcy, który zadał pytanie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
PKS Złocieniec Sp. z o.o.
Mieczysław Stółowski